

email: galaxair@galaxair.com - <http://www.galaxair.com>

Certificat de Conformité d'un détecteur électronique de fuites de fluides frigorigènes suivant la norme EN-14624

Galaxair certifie que le détecteur électronique de fuites ci-dessous, a été contrôlé
suivant la norme EN-14624

Les résultats sont indiqués ci-dessous.

| Détecteur électronique type SNIF-3GB | |
|---|--|
| Marque du détecteur | Galaxair |
| Nom du détecteur | SNIF-3GB |
| Technologie | Semi conducteur (diode chauffée) |
| Type de détecteur | Indicateur |
| Types de gaz détectés | CFC, HFC, HCFC |
| Seuil de sensibilité du détecteur en position fixe | <2 g/an |
| Seuil de sensibilité du détecteur en mouvement | 2 g/an |
| Seuil de sensibilité en ambiance polluée | <2 g/an |
| Temps minimal d'arrêt sur point de fuite | 2 s |
| Temps minimal de détection avec concentration la plus faible | 2 s |
| Temps de récupération après seuil maxi | 2 s |
| Conditions de mesures | Température et pression ambiantes |

Fait au Gué de Longroi le 10 Novembre 2008



Galaxair sarl

Clause de Réserve de Propriétés : Par application de la loi n° 80-335 du 12 Mai 1980, les marchandises
restent notre entière propriété jusqu'au paiement intégral et effectif du prix facturé même en cas d'intégration à une installation
Siège social : **5 Rue Impériale F-28700 Gué de Longroi** - Tél : +33 (2) 37 24 95 35 Fax : + 33 (2) 37 90 92 38
Sarl au Capital de 18 293,88 € - RCS Chartres : 2005B436 Code APE : 2812Z - SIRET : 351 725 502 00022
Numéro d'identification de TVA : FR42351725502