

Vacuomètre électronique avec adaptateur en Mallette

WK-VG88

- **Plage De Vide :**
0 ~15000 microns (0~2000Pa).
- **Température De Fonctionnement :**
de -40 ° C à 45 ° C.
- **Modèle De Batterie :**
5 x 1,5V (PilesAAA).
- **Durée De Vie De La Batterie :**
30 heures en fonctionnement.
- **Unité De Mesure Du Vide :**
Pa, mBar, mmHg ,Torr, mTorr, Microns.
- **Résolution :**
de ATM ~ 7500 Microns: $\pm 10\%$.
de 7500 ~ 1500 Microns : $\pm 5\%$.
de 1500 ~ 750 Microns : $\pm 2,5\%$.
de 750 ~ 150 Microns : $\pm 1,5\%$.
de 150 ~ 0 Microns : $\pm 1\%$.



Adaptateur :

1/4 flare femelle écrou tournant + 1/4 flare male + 1/4 flare male avec bouchon.

**Galaxair**[®]
NOS PERFORMANCES, VOTRE AVENIR